



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон: 25990, E-mail: cgsen_brb@ Rambler.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 30.003113.19.10.2023 от 19.10.2023

- 1. Наименование образца(ов) (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- 2. Дата(ы) изготовления *:** -
- 3. Изготовитель(и) *:** -
- 4. Объем(ы) партии *:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор №440 от 14.09.2023
- 6. Наименование объекта:** Закрытое акционерное общество "Жилкомхоз Сервис".
- 7. Адрес объекта:** 632080, Новосибирская область, Северный р-н, Северное с, Октябрьская ул, д. 35, корп. этаж1 (р-он местонахождения: Северный р-н)
- 8. Место (адрес) отбора:** Скважина; 632080, Новосибирская область, Северный р-н, Витинск д, Лесная ул, д. 2, корп. а
- 9. Для экспертизы представлены документы:**
 - акт приема-передачи образцов (проб) №30/440 от 11.10.2023г
 - протокол лабораторных исследований № 6119 от 19.10.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 11. Заключение:** Заявленный образец - "вода питьевая централизованного водоснабжения" по исследованным микробиологическим, санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.5, 3.1, 3.3, 3.13.

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

Врач по общей гигиене, эксперт:

О. В. Бабинцев.


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ
 ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001 E-mail: cgse_n_brb@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

[Signature] Е.И.Роледер
 19 октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6119 от 19 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Закрытое акционерное общество "Жилкомхоз Сервис"
1.2	Юридический адрес*	632080, Новосибирская область, Северный р-н, Северное с, Октябрьская ул, д. 35, корп. этаж1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632080, Новосибирская область, Северный р-н, Северное с, Октябрьская ул, д. 35, корп. этаж1
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №440 от 14.09.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	010618.БС.11.10.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая централизованного водоснабжения
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
2.7	Объём партии*	- Спецмарка* -
2.8	Объём (количество) образца*	3.5л Ед. изм. -
2.9	Дата и время отбора*	11 октября 2023 г. 08:00 - 08:10
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Закрытое акционерное общество "Жилкомхоз Сервис"; 632080, Новосибирская область, Северный р-н, Северное с, Октябрьская ул, д. 35, корп. этаж1 (р-он местонахождения: Северный р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632080, Новосибирская область, Северный р-н, Витинск д, Лесная ул, д. 2, корп. а, Скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Новицан А.В. главный инженер ЗАО "Жилкомхоз Сервис"
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) №30/440 от 11.10.2023
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник Температура*: +5 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	11 октября 2023 г. 13 Час 40 Мин
3	Дополнительные сведения	
	-	

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 069171				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 октября 2023 г.	13	час	40	мин
Даты проведения испытаний	Начало: 11 октября 2023 г.	Окончание:	12 октября 2023 г.		

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
010618.БС.11.10.2023 Вода питьевая централизованного водоснабжения			
ОКВ	не обнаружено кое окб в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	11	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 069172				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11 октября 2023 г.	13	час	45	мин
Даты проведения испытаний	Начало: 11 октября 2023 г.	Окончание:	18 октября 2023 г.		
Средства измерений: Весы аналитические электронные HR-250 A2G Св. № С-НН/10-02-2023/222399448 от 10.02.2023 до 10.02.2024; Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № С-НН/15-05-2023/246583923 от 15.05.2023 до 15.05.2024					


Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
010618.БС.11.10.2023 Вода питьевая централизованного водоснабжения			
Сухой остаток	443,2±53,2	мг/л	ГОСТ 18164-72
Цветность	7,0±2,1	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину)	< 0,58	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация марганца (Mn)	0,036±0,009	мг/л	ГОСТ 4974-2014
Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация общего железа	0,20±0,04	мг/л	ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	7,0±1,1	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 медицинский статистик
 (должность)


 (подпись)

 И.С. Шустова
 (ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА